



Laurissoni kinnistule planeeritav tee

Kruusakattega parkimise ja ümberpööramise plats 12x12 m.

Tuletõrje veevõtu kaevu asukoht L-Est 97 koordinaatsüsteemis
X= 6444847,51 Y= 555926,02

Kaev täitub isevoolu teel tehisveekogust, mille orienteeruv pindala on 1100 m². Veekogu mahutavus on 1500 - 2000 m³.

Olemasolev pinnas on saviliiv, hea veepidavusega. Proovi-puurimine näitas pinnasevee nivooks 53,2 m (Balti süsteemis).

Kaev valmistatakse raudbetoonrõngastest, mis toetatakse killustikalusele. Seinte paksus 10 cm. Kaev kaetakse raudbetoonplaadiga ja pinnasega. Kaev varustatakse malmist kanalisatsiooniluugiga.

Veevool kaevu toimub 200 mm diameetriga truubitoru kaudu. Kaevu mahutavus on 7,2 m³.

Saarde vald Saarde küla Laurissoni I detailplaneering Tuletõrje veevõtu koht		
Katastrinumber	71102:002:0013	Leht 3
Koostas	Oskar Susi	M 1:100